



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"**
ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ВІНОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ПРИЗНАЧЕНОГО ОРГАНУ UA.TR.089.)
АКРЕДИТОВАНИЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНСТВІ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
(АТЕКСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ № 10146 від 25.04.2023 р.)



UA.TR.089

№ 10.001С

Серія АА

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TR.089.1012.01-23
Registration number №

Термін дії з 12 жовтня 2023 р. до 11 жовтня 2026 р.
Term of validity from to

Продукція
Description of products

**Апарати водонагрівальні проточні газові (стандартного типу)
з закритою камерою згорання, торговельної марки BAXI
моделей: ідентифікація згідно додатку**

8419

(Name model, type and series (technical name)
Complete product name (pre. final model, trademark)

(Код ЄАН УКТ ЗЕД ДК 016)
(Custom code (n), DK 016)

Відповідає вимогам
Comply with the requirement

**ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладів, що працюють на газоподібному паливі
(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2018 р. № 814),
згідно ДСТУ EN 26:2006 «Апарати водонагрівальні газові побутові, оснащені
атмосферними пальниками (EN 26:1997, IDT)» п. 7.8.11.4.1; ДСТУ 2356-94 (ГОСТ 19910-
94) «Апарати водонагрівальні проточні газові побутові. Загальні технічні умови»**

(Name and reference to technical documents)
(Reference standards and directives)

Виробник(и) продукції
Manufacturer

"BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Italia

Сертифікат видано
Certificate is issued on

"BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Italia

Модуль оцінки відповідності
Conformity assessment module

В (експертиза типу)

Додаткова інформація
Additional information

**Умови чинності сертифікату: сертифікат чинний – до закінчення строку дії у разі
відсутності змін до нормативної документації на продукцію, в конструкції та
технології виготовлення, внесення змін сировини, матеріалів та комплектувальних
виробів**

**Технічну документацію згідно додатку 2 п. 10, 11 ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладів, що
працюють на газоподібному паливі, зберігає заявник.
(Додаток є невід'ємною частиною сертифікату)**

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

**ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32,
корп.3, Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30,
тел. 757-81-59, 757-81-60. www.tysk.com.ua**

На підставі
Test report reference, examination of technical documentation

**Рішення № UA.TR.089/56.TR від 10.10.2023р.,
за результатами робіт з оцінки відповідності продукції
(ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32, корп.3,
Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30)**

Керівник органу з оцінки відповідності
Head of conformity assessment body



(Ім'я)
(Signature)

О. Е. Сердюков

(Підпис, прізвище)
(Initials, family name)

М.П.М.П. Stamp

© 00.16 TR редакція від 18.07.2019 р.

Чинність сертифікату залежить від умов сертифікації згідно
завдання на оцінку відповідності
ТОВ «ЄВРО-ТИСК» та/або затвердження
www.tysk.com.ua





№ 10.001Д

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"
ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ВІДНОСЯМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ПРИЗНАЧЕНОГО ОРГАНУ (UA.TR.089.)
АКРЕДИТОВАНИЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНСТВІ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
(АТЕСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ № 10146 від 25.04.2023 р.)



UA.TR.089

Серія АА

ДОДАТОК

ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
ATTACHMENT TO TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TR.089.1012.01-23

Registration number №

Термін дії з 12 жовтня 2023 р. до 11 жовтня 2028 р.

Term of validity from

до

Апарати водонагрівальні проточні газові (стандартного типу)
з закритою камерою згоряння, торговельної марки BAXI моделей:
ACQUAPROJET 11 Fi Blue, ACQUAPROJET 11 Fi Blue GL, ACQUAPROJET 14 Fi AM Blue,
ACQUAPROJET 14 Fi AM Blue GL, ACQUAPROJET 17 Fi Blue, ACQUAPROJET 17 Fi Blue GL.

Ідентифікаційний опис типу

Технічні характеристики апаратів водонагрівальних проточних газових (стандартного типу), з закритою камерою згоряння, торговельної марки BAXI:

№	Найменування параметрів	Одиниця виміру	Показник	Типовий представник
				ACQUAPROJET 11 Fi Blue
1	Вид палива		Природний газ G20	Природний газ G20
2	Споживана потужність	кВт	21,5...33,3	21,5
3	ККД	%	71...80	71
4	Номінальний тиск природного газу	мбар	20	20
5	Продуктивність при нагріванні при $\Delta T=25\text{ }^{\circ}\text{C}$	л/хв	11...17	11
6	Рівень звукової потужності в приміщенні	db(A)	52..56	52
7	Мінімальний тиск води в системі	бар (кПа)	0,13(13)	0,13(13)
8	Габаритні розміри приладу (ВхШхГ)	мм	617x304x222...617x385x222	617x304x222
9	Маса апарату	кг	14...17	14
10	Живлення	В/Гц	230/50	230/50

Керівник органу з оцінки відповідності

Head of conformity assessment body



M.P./M.II./Stamp

[Signature]
Підпис
Керівника

О. Е. Сердюков

(Підпис, прізвище)
(Lastname, Family Name)



00.16 TR редакція від 18.07.2019 р.

Чисельність сертифікатів не обмежена і буде
збільшуватися згідно з обсягом відповідності
ТОВ "ЄВРО-ТИСК" на сайті: www.ytd.com.ua



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"**

Акредитований у Національному агентстві з акредитації України
(атестат акредитації № 10146 від 25.04.2023 р.)



10146
Сертифікація продукції

Серія АВ

№ 10.001С

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE OF CONFORMITY

Згідно статті 24 розділу VI Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" від 15.01.2015 р. за № 124-VIII

Зареєстрований у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TS.10146.1012.01-23

Registration number №

Термін дії з 12 жовтня 2023 р. до 11 жовтня 2026 р.

Term of validity from

to

Продукція

Водонагрівачі з тепловим насосом торговельної марки BAXI
(ідентифікація згідно Додатку)

8418

Description of products

(Латинська мова, яка має пріоритет над українською мовою)
(English product name, type, kind, model, identification mark (number))

(кодів) УКТ ЗЕД ДК 016)
(UKTZED code (s), DK 016)

Відповідає вимогам

Comply with the requirement

ДСТУ EN 378-2:2017 Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування та документація п. 6.3.4, 6.4.5, 10.1.1, 10.2.2, ДСТУ EN ISO 12100:2016 Безпечність машин. Загальні принципи проектування оцінювання ризиків та зменшення ризиків

(назви та опис вимог відповідності документації) (Title and description of applicable documents)

Виробник(и) продукції

Manufacturer

"BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Italia

Сертифікат видано

Certificate is issued on

"BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Italia

Схема сертифікації

Certification system

3 (сертифікація серійної продукції)

Додаткова інформація

Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно
Додаток є невід'ємною частиною сертифіката

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32, корп.3,
Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30,
тел. 757-61-59, 757-61-60. www.tysk.com.ua

На підставі

Test report reference/ examination of technical documentation

Висновок № UA 1/09 Д. «В» від 11.10.2023 р.

(ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32, корп.3,
Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30)

Керівник органу з оцінки відповідності

Head of conformity assessment body

(підпис)
signature

О.Е. Сердюков

(ініціали, прізвище)
initials, family name



М.П./M.P. Stamp

Ф.30 (UA) редакція від 01.02.2019 р.





**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"**

Акредитований у Національному агентстві з акредитації України
(атестат акредитації № 10146 від 25.04.2023 р.)



10146
Сертифікація продукції

СеріяADD

№ 10.001Д

ДОДАТОК

ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ ATTACHMENT TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Згідно статті 24 розділу VI Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" від 15.01.2015 р. за № 124-VIII

Зареєстрований у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TS.10146.1012.01-23
Registration number №

Термін дії з 12 жовтня 2023 р. до 11 жовтня 2026 р.
Term of validity from to no

Водонагрівачі з тепловим насосом торговельної марки BAXI моделей:
SPC 200 PLUS, SPC 200 S PLUS, SPC 250 PLUS, SPC 250 S PLUS, SPC Split 150 WH, SPC Split 200 FS,
SPC Split 300 FS.

Ідентифікаційний опис типу, моделей

№	Найменування параметрів	Одиниця виміру	Показники	Типовий представник
				SPC 200 PLUS
1	Номінальна теплова потужність	кВт	1,30...1,35	1,35
	COP		3,09...3,48	3,09
2	Об'єм накопичувального бака	л	150...270	196
3	Макс. температура ГВП	°C	65	65
4	Напруга/Частота	В/Гц	230/50	230/50
5	Розміри (В x Д)	мм	1528 x 667...	1528 x 667
			1760 x 667	
6	Вага	кг	88...113	88

Керівник органу з оцінки відповідності
Head of conformity assessment body



О.Е.Сердюков

(ініціали, прізвище)
(initials, family name)





**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"**
ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ПРИЗНАЧЕНОГО ОРГАНУ UA.TR.089.)
АКРЕДИТОВАНИЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНСТВІ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
(АТЕСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ № 10146 від 25.04.2023 р.)



UA.TR.089

Серія АА

№ 10.002С

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TR.089.1012.02-23
Registration number №

Термін дії з 12 жовтня 2023 р. до 11 жовтня 2026 р.
Term of validity from to

Продукція
Description of
products

Апарати водонагрівальні проточні газові (стандартного типу)
з відкритою камерою згорання, торговельної марки BAXI
моделей: ідентифікація згідно додатку

8419

Продукція, яка має, серед іншого, такі характеристики:
(complete product name, type, kind, model, trademark)

(код ЄАН УКТ ЗЕД, ДК 010)
(custom code (n), DK 010)

Відповідає вимогам
Comply with the requirement

ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладів, що працюють на газоподібному паливі
(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2018 р. № 814),
згідно ДСТУ EN 26:2006 «Апарати водонагрівальні газові побутові, оснащені
атмосферними пальниками (EN 26:1997, IDT)» п. 7.8.11.4.1; ДСТУ 2356-94 (ГОСТ 19910-
94) «Апарати водонагрівальні проточні газові побутові. Загальні технічні умови»

(згідно з Технічним регламентом Євросоюзу)
(reference standard and document)

Виробник(и) продукції
Manufacturer

"BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Італія

Сертифікат видано
Certificate is issued on

"BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Італія

Модуль оцінки відповідності
Conformity assessment module

В (експертиза типу)

Додаткова інформація
Additional information

Умови чинності сертифікату: сертифікат чинний – до закінчення строку дії у разі
відсутності змін до нормативної документації на продукцію, в конструкції та
технології виготовлення, внесення змін сировини, матеріалів та комплектувальних
виробів

Технічну документацію згідно додатку 2 п. 10, 11 ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладів, що
працюють на газоподібному паливі, зберігає заявник.
(Додаток є невід'ємною частиною сертифікату)

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32,
корп.3, Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30,
тел. 757-81-59, 757-81-60, www.tysk.com.ua

На підставі
Test report reference / examination of
technical documentation

Рішення № UA.TR.089/57.TR від 10.10.2023р.,
за результатами робіт з оцінки відповідності продукції
ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32, корп.3,
Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30)

Керівник органу з оцінки відповідності
Head of conformity assessment body

О. Е. Сердюков

(підпис, прізвище)
(signature, family name)

М.П./M.P. Stamp

Ф.00.16 TR редакція від 10.07.2019 р.

Чисельність сертифікатів, які були
додатково перевірені за умови відповідності
ТОВ "ЄВРО-ТИСК" щодо розширення
www.tysk.com.ua





ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"
ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ВІНМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ПРИЗНАЧЕНОГО ОРГАНУ UA.TR.089.)
АКРЕДИТОВАНИЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНСТВІ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
(АТЕСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ № 10146 від 25.04.2023 р.)



UA.TR.089

Серія АА

№ 10.002Д

ДОДАТОК

ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
ATTACHMENT TO TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TR.089.1012.02-23

Registration number №

Термін дії з 12 жовтня 2023 р. до 11 жовтня 2026 р.

Term of validity from to

Апарати водонагрівальні проточні газові (стандартного типу)
з відкритою камерою згоряння, торговельної марки BAXI моделей:
ACQUAPROJECT 11i Blue, ACQUAPROJECT 11i Blue GL, ACQUAPROJECT 14i Blue,
ACQUAPROJET 14i Blue GL.

Ідентифікаційний опис типу

Технічні характеристики апаратів водонагрівальних проточних газових (стандартного типу), з відкритою камерою згоряння, торговельної марки BAXI:

№	Найменування параметра	Одиниця виміру	Показник	Типовий представник
				ACQUAPROJECT 11i Blue
1	Вид палива		Природний газ G20	Природний газ G20
2	Споживана потужність	кВт	21,7...27,2	21,7
3	ККД	%	72...75	72
4	Номінальний тиск природного газу	мбар	20	20
5	Продуктивність при нагріванні при $\Delta T=25\text{ }^{\circ}\text{C}$	л/хв	11...14	11
6	Рівень звукової потужності в приміщенні	db(A)	62	62
7	Мінімальний тиск води в системі	бар (кПа)	0,2(20)	0,2(20)
8	Габаритні розміри приладу (ВхШхГ)	мм	592x314x247...650x363x248	592x314x247
9	Маса апарату	кг	11,8...14	11,8
10	Живлення	В/Гц	230/50	230/50

Керівник органу з оцінки відповідності
Head of conformity assessment body



М.П./M.P./Stamp

(підпис)
(signature)

О. Е. Сердюков

(підпис, прізвище)
(initials, family name)



01.16 TR редакція від 18.07.2019 р.

*Ця копія сертифіката дійсна при умові її використання в безпечній мережі з гарантією відповідності.
ТОВ "ЄВРО-ТИСК" акредитоване за № 10146 від 25.04.2023 р. www.euro-tisk.ua



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"**

Акредитований у Національному агентстві з акредитації України
(атестат акредитації № 10146 від 25.04.2023 р.)



10146
Сертифікація продукції
Серія АВ

№ 10.002С

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE OF CONFORMITY

Згідно статті 24 розділу VI Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" від 15.01.2015 р. та № 124-VIII

Зареєстрований у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TS.10146.1012.02-23
Registration number №

Термін дії з 12 жовтня 2023 р. до 11 жовтня 2026 р.
Term of validity from to

Продукція Накопичувальні банки непрямого нагріву 8419
торгівельної марки BAXI (ідентифікація згідно Додатку)
(Trade name, mark, label, trademark name) (class) UKT ЗЕД, ДК 016
Product name, type, size, model, technical code (trademark) (UKYZED code (s), DK 016)

Відповідає вимогам СОУ МПП 71.120-217-2009 «Посудини та апарати сталеві зварні.
Загальні технічні умови п. 5.4.2, 5.7.1, 5.27.2, 5.28.3, 10.12.1
(reference to standards/requirements/conditions) (name and description of normative documents)

Виробник(и) продукції "BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Italia
Manufacturer

Сертифікат видано "BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Italia
Certificate is issued on

Схема сертифікації 3 (сертифікація серійної продукції)
Certification system

Додаткова інформація Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно
Additional information Додаток є невід'ємною частиною сертифіката

Сертифікат видано органом з оцінки ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32, корп.3,
відповідності Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30,
Certificate is issued by the conformity assessment body тел. 757-81-59, 757-81-60. www.tysk.com.ua

На підставі Висновок № UA 1/10 Д. «В» від 11.10.2023 р.
Test report reference: examination of (ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32, корп.3,
technical documentation Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30)

Керівник органу з оцінки відповідності О.Е. Сердюков
Head of conformity assessment body (ініціали, прізвище)
(signature) (initials, family name)

M.II./M.II./Stamp

Ф.20-114 редакція від 01.02.2019 р.





ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ "ЄВРО-ТИСК"

Акредитований у Національному агентстві з акредитації України
(атестат акредитації № 10146 від 25.04.2023 р.)



10146
Сертифікація продукції

Серія ADD

№ 10.002.1

ДОДАТОК

ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ ATTACHMENT TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Згідно статті 24 розділу VI Закону України "Про технічні регламенти та об'єкти відповідності" від 15.09.2015 р. за № 124-VIII

Зареєстрований у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TS.10146.1012.02-23

Registration number №

Термін дії з 12 жовтня 2023 р. до 11 жовтня 2026 р.

Term of validity from to no

Накопичувальні баки непрямого нагріву торговельної марки BAXI моделей:

COMBI 80L, COMBI 80L+, UBHY 300 DC, UBHY 500 DC, UBPT 1000, UBPT 2000, UBPU 100, UBPU 100 PLUS, UBPU 1000 TC, UBPU 1500 TC, UBPU 25, UBPU 300, UBPU 300 PLUS, UBPU 50, UBPU 50 PLUS, UBPU 500, UBPU 500 PLUS, UBPU 500 TC, UBPU 800 TC, UBSI 300, UBSI 500, UBSS 250 DC, UBSS 260 SC, UBTT 300, UBTT 600, UBVT 200 DC, UBVT 200 SC, UBVT 300 DC, UBVT 300 SC, UBVT 400 DC, UBVT 400 SC, UBVT 500 DC, Luna UB 120, Luna UB 120 INOX, Luna UB 80, Luna UB 80 INOX, Slim UB 120, Slim UB 120 INOX, Slim UB 80, Slim UB 80 INOX, UB 120, UB 120 INOX, UB 80, UB 80 INOX, UB 1000 DC, UB 1500 DC, UB 2000 DC, UB 400 DC, UB 500 DC, UB 800 DC, UB 120 SC, UB 160 SC, UB 400 SC, UB 200 SOLAR, UBHP 1000 DC, UBHP 1500 DC, UBHP 2000 DC, UBHP 300 DC, UBHP 500 DC, UBHP 800 DC, UBHP 300 DC-I, UBHP 500 DC-I, UBHP 1000 SC, UBHP 1500 SC, UBHP 200 SC, UBHP 2000 SC, UBHP 300 SC, UBHP 500 SC, UBHP 800 SC.

Ідентифікаційний опис типу, моделей

№	Найменування параметрів	Одиниця виміру	Показники	Типовий представник
				UB 120 INOX
1	Ємність	л	25...1900	120
2	Площа поверхні теплообміну	м ²	0,5...4,3	0,79
3	Номінальна витрата теплоносія в первинному контурі	м ³ /год	1,3...5,2	1,4
4	Потужність теплообміну	кВт	28,5...120	33,7
5	Пікова продуктивність ГВП за 10хв при ΔT = 45 К	л/10 хв	12...2900	14
6	Час нагріву при ΔT = 50 К	хв	8...13	13
7	Вага	кг	50...480	72

Керівник органу з оцінки відповідності
Head of conformity assessment body



О.Б.Сердюков

(initials, surname)
(initials, family name)

М.П./M.P./Stamp





**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"**

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ПРИЗНАЧЕНОГО ОРГАНУ UA.TR.089.)
АКРЕДИТОВАНИЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНСТВІ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
(АТЕСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ № 10146 від 25.04.2023 р.)



UA.TR.089

Серія АА

№ 10.003С

**СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
TYPE EXAMINATION CERTIFICATE**

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TR.089.1012.03-23
Registration number №

Термін дії з 12 жовтня 2023 р. до 11 жовтня 2026 р.
Term of validity from to

Продукція
Description of products

Газові котли з чавунним теплообмінником
(стандартного типу), для опалення та одержання
гарячої води, торговельної марки BAXI моделлю:
ідентифікація згідно Додатку

8403

Ціла назва, тип/клас, марка, (додатковий код)
(complete product name, type, class, model, additional code)

(код(и) УКТ ЗЕД, ДК 016)
(custom code (s), DK 016)

Відповідає вимогам
Comply with the requirement

ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладів, що працюють на газоподібному паливі
(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2018 р. N 814), згідно
ДСТУ EN 303-3:2015 Котли опалювальні. Частина 3. Котли газові центрального опалення,
оснащені паливником із примусовою тягою ДСТУ 2326-93 Котли опалювальні водогрійні
теплопродуктивністю до 100 кВт. Загальні технічні умови

(назва та зміст технічних нормативних актів)
(reference standards and directives)

Виробник(и) продукції
Manufacturer

"BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Italia

Сертифікат видано
Certificate is issued on

"BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Italia

Модуль оцінки відповідності
Conformity assessment module

B (експертиза типу)

Додаткова інформація
Additional information

Умови чинності сертифікату: сертифікат чинний – до закінчення строку дії у разі
відсутності змін до нормативної документації на продукцію, в конструкції та технології
виготовлення, внесення змін сировини, матеріалів та комплектувальних виробів
Технічну документацію згідно додатку 2 п. 10, 11 ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладів, що
працюють на газоподібному паливі, зберігає заводик.
(Додаток є невід'ємною частиною сертифікату)

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32,
корп.3, Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30,
тел. 757-81-59, 757-81-60. www.tysk.com.ua

На підставі
Test report reference/ examination of technical documentation

Рішення № UA.TR.089/58.TR від 10.10.2023р.,
за результатами робіт з оцінки відповідності продукції
(ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32, корп.3,
Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30)

Керівник органу з оцінки відповідності
Head of conformity assessment body

О. Е. Сердюков

(підпис, прізвище)
(initial, family name)

M.II./M.II./Stamp

Ф.00.16 TR редакція від 18.07.2019 р.



Цілісність сертифіката гарантується перекрестами в базі
даних органу з оцінки відповідності
ТОВ «ЄВРО-ТИСК» або ж зазначено
www.tysk.com.ua





ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"
ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРІВЛІ УКРАЇНИ
ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ПРИЗНАЧЕНОГО ОРГАНУ UA.TR.089.)
АКРЕДИТОВАНИЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНСТВІ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
(АТЕСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ № 10146 від 25.04.2023 р.)



UA.TR.089

№ 10.003Д

Серія АА

ДОДАТОК

ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
ATTACHMENT TO TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TR.089.1012.03-23

Registration number №

Термін дії з 12 жовтня 2023 р. до 11 жовтня 2028 р.

Term of validity from to

Газові котли з чавунним теплообмінником (стандартного типу), для опалення та одержання гарячої води, торговельної марки BAXI моделей:

SLIM 1.230I, SLIM 1.230IN, SLIM 1.300I, SLIM 1.300IN, SLIM 1.400IN, SLIM 1.490IN, SLIM 1.620IN,
SLIM 2.230I, SLIM 2.300I, SLIM 1.150I, SLIM HPS 1.110, SLIM HPS 1.80, SLIM HPS 1.99.

Ідентифікаційний опис типу

Технічні характеристики Водонагрівачі газові торговельної марки BAXI:

№	Найменування параметрів	Одиниця виміру	Показник	Типовий представник
				SLIM 1.230I
1	Камера згоряння		Відкрита	Відкрита
2	Тип газу		G20	G20
3	Номинальний тиск газу	мбар	20	20
4	Тиск холодної сантехнічної води	бар	8	-
5	Тиск в опалювальному контурі	бар	3...4	3
6	Номинальна теплова потужність	кВт	15...110	22,1
7	ККД	%	89,5...90,3	90,2
8	Діапазон температури води у контурі опалення	°C	30...85	30...85
9	Діапазон Температури води у ГВП	°C	5...65	-
10	Напруга й частота	В/Гц	230/50	230/50
11	Споживча електрична потужність	Вт	15...120	120
12	Клас захисту	IP	IPX4D	IPX4D
13	Вага	кг	89...350	113

Керівник органу з оцінки відповідності
Head of conformity assessment body

M.P./M.P./Stamp

08.18 TR редакція від 18.07.2019 р.



О. Е. Сердюков
(підпис, прізвище)
(initials, family name)



Ця діяльність здійснюється за умови належності до Єдиного реєстру з оцінки відповідності
ЄОБ «ЄВРО-ТИСК» згідно з постановою www.tyisk.com.ua



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"**

Акредитований у Національному агентстві з акредитації України
(атестат акредитації № 10146 від 25.04.2023 р.)



10146
Сертифікація продукції
Серія АВ

№ 10.003С

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY

Згідно статті 24 розділу VI Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" від 15.01.2015 р. за № 124-VIII

Зареєстрований у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TS.10146.1012.03-23

Registration number №

Термін дії з 12 жовтня 2023 р. до 11 жовтня 2026 р.

Term of validity from

Продукція

to
Насоси теплої तराовельної марки BAXI
(ідентифікація згідно Додатку)

8418

Description of products

Детальніше про цей код можна дізнатися за адресою: www.ukrajina.gov.ua
Detailed product name type, model number, manufacturer name (optional)

(код(и) УКТ ЗЕД, ДК 016)
(UKTZED code (s), DK 016)

Відповідає вимогам

Comply with the requirement

ДСТУ EN 378-2:2017 Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування та документація п. 6.3.4, 6.4.5, 10.1.1, 10.2.2, ДСТУ EN ISO 12100:2016 Безпечність машин. Загальні принципи проектування оцінювання ризиків та зменшення ризиків

(назва та об'єктові параметри нормативних документів) (name and denotation of normative documents)

Виробник(и) продукції

Manufacturer

"BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Italia

Сертифікат видано

Certificate is issued on

"BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Italia

Схема сертифікації

Certification system

3 (сертифікація серійної продукції)

Додаткова інформація

Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно
Додаток є невід'ємною частиною сертифіката

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32, корп.3,
Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30,
тел. 757-81-59, 757-81-60. www.tysk.com.ua

На підставі

Test report reference/ examination of technical documentation

Висновок № UA 1/11 Д. «В» від 11.10.2023 р.
(ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32, корп.3,
Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30)

Керівник органу з оцінки відповідності

Head of conformity assessment body

О.Е. Сердюков

(ініціали, прізвище)
(initials, family name)

М.П./M.P./Stamp

Ф 20 UA редакція від 01.02.2019 р.





**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"**

Акредитований у Національному агентстві з акредитації України
(атестат акредитації № 10146 від 25.04.2023 р.)



10146
Сертифікація продукції

СерінADD

№ 10.003Д

ДОДАТОК

ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
ATTACHMENT TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Згідно статті 24 розділу VI Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" від 15.01.2015 р. за № 124-VIII

Зареєстрований у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TS.10146.1012.03-23
Registration number №

Термін дії з 12 жовтня 2023 р. до 11 жовтня 2026 р.
Term of validity from 10 to

Насоси теплові торговельної марки BAXI:

ALYA 4 FS Slim, ALYA 6 FS Slim, ALYA 8 FS Slim, ALYA 10M E FS-A, ALYA 10M H FS-A, ALYA 12M E FS-A, ALYA 12M H FS-A, ALYA 12T E FS-A, ALYA 12T H FS-A, ALYA 16M E FS-A, ALYA 16M H FS-A, ALYA 16T E FS-A, ALYA 16T H FS-A, ALYA 4M E FS-A, ALYA 4M H FS-A, ALYA 6M E FS-A, ALYA 6M H FS-A, ALYA 8M E FS-A, ALYA 8M H FS-A, ALYA 10M E WH-A, ALYA 10M H WH-A, ALYA 12M E WH-A, ALYA 12M H WH-A, ALYA 12T E WH-A, ALYA 12T H WH-A, ALYA 16M E WH-A, ALYA 16M H WH-A, ALYA 16T E WH-A, ALYA 16T H WH-A, ALYA 4M H WH-A, ALYA 6M E WH-A, ALYA 6M H WH-A, ALYA 8M E WH-A, ALYA 8M H WH-A, AURIGA 10M-A, AURIGA 12M-A, AURIGA 12T-A, AURIGA 16M-A, AURIGA 16T-A, AURIGA 4M-A, AURIGA 6M-A, AURIGA 8M-A, AURIGA HP 20T, AURIGA HP 26T, AURIGA HP 33T, AURIGA HP 40T, AURIGA HP+ 20T, AURIGA HP+ 30T, PBM2-i 20, PBM2-i 25, PBM2-i 30, PBM2-i 35, PBM2-i 42, PBM2-i 50, PBM2-i/TX 20, PBM2-i/TX 25, PBM2-i/TX 30, PBM2-i/TX 35, PBM2-i/TX 42, PBM2-i/TX 50, PBMC-i 18, PBMC-i 20, PBMC-i 25, PBMC-i 30, PBMC-i 35, PBMC-i 42, SYSMGR ALYA 12-16M E FS-A, SYSMGR ALYA 12-16M H FS-A, SYSMGR ALYA 4-6M E FS-A, SYSMGR ALYA 4-6M H FS-A, SYSMGR ALYA 8-10M E FS-A, SYSMGR ALYA 8-10M H FS-A, SYSMGR ALYA 12-16M E WH-A, SYSMGR ALYA 12-16M H WH-A, SYSMGR ALYA 4-6M E WH-A, SYSMGR ALYA 4-6M H WH-A, SYSMGR ALYA 8-10M E WH-A, SYSMGR ALYA 8-10M H WH-A, AWHP2R 10 MR, AWHP2R 12 MR, AWHP2R 12 TR, AWHP2R 16 MR, AWHP2R 16 TR, AWHP2R 4 MR, AWHP2R 6 MR, AWHP2R 8 MR.

Ідентифікаційний опис типу, моделей

№	Найменування параметрів	Одиниця виміру	Показники	Типовий представник
				AURIGA 12M-A
1	Номінальна потужність опалення	кВт	4,2...49,4	12,1
2	Номінальна потужність охолодження	кВт	4,5...42,3	12
3	COP		4,5...5,1	4,95
4	EER		3,6...5,5	3,95
5	Вага	кг	98...283	144

Керівник органу з оцінки відповідності
Head of conformity assessment body



О.Є.Сердюкова

(ініціали, прізвище)
(initials, family name)

M.I./M.I./Stamp

Ф. 21.114 редакція від 01.02.2019 р.





**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"**
ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ПРИЗНАЧЕНОГО ОРГАНУ UA.TR.089.)
АКРЕДИТОВАНИЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНСТВІ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
(АТЕСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ № 10146 від 25.04.2023 р.)



UA.TR.089

Серія AA

№ 10.004C

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TR.089.1012.04-23

Registration number №

Термін дії з 12 жовтня 2023 р. до 11 жовтня 2026 р.

Term of validity from to

Продукція
Description of
products

Котли підлогові газові (конденсаційного типу), для
опалення та одержання гарячої води, торговельної марки
BAWI моделей: ідентифікація згідно Додатку

B403

(кодів) FKT ЗЕД, ДК 016)
(country code (s), DK 016)

(кодів) FKT ЗЕД, ДК 016)
(country code (s), DK 016)

Відповідає вимогам
Comply with the requirement

ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладдя, що працюють на газоподібному паливі
(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2018 р. № 214),
згідно ДСТУ 4059-2001 «Апарати газові одно- та двокомурні з примусовим обігом води.
Загальні технічні умови», ДСТУ EN 15502-1:2017 Котли опалювальні на газовому паливі. Частина 1.
Загальні вимоги та виробництво

(code of technical regulation (s))
(code of technical regulation (s))

Виробник(и) продукції
Manufacturer

"BAWI S.p.A.", Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Італія

Сертифікат видано
Certificate is issued on

"BAWI S.p.A.", Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Італія

Модуль оцінки відповідності
Conformity assessment module

B (експертиза типу)

Додаткова інформація
Additional information

Умови чинності сертифікату: сертифікат чинний – до закінчення строку дії у разі
відсутності змін до нормативної документації на продукцію, в конструкції та технології
виготовлення, внесення змін сировини, матеріалів та комплектувальних виробів
Технічну документацію згідно додатку 2 п. 10, 11 ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладдя, що
працюють на газоподібному паливі, зберігає заявник.
(Додаток є невід'ємною частиною сертифікату)

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32,
корп.3. Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30,
тел. 757-81-59, 757-81-60. www.tysk.com.ua

На підставі
Test report reference/ examination of
technical documentation

Рішення № UA.TR.089/59.TR від 10.10.2023р.,
за результатами робіт з оцінки відповідності продукції
(ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32, корп.3,
Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30)

Керівник органу з оцінки відповідності
Head of conformity assessment body

О. Е. Сердюков

(ім'я)
(signature)

(ім'я, прізвище)
(name, family name)



Ф.00.16 TR редакція від 18.04.2022 року

Цілісність сертифікату: можна перевірити в базі
даних органу з оцінки відповідності
ТОВ "ЄВРО-ТИСК" на сайті організації
www.tysk.com.ua





**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТІСК"**
ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ПРИЗНАЧЕНОГО ОРГАНУ UA.TR.089.)
АКРЕДИТОВАНИЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНСТВІ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
(АТЕСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ № 10146 від 25.04.2023 р.)



UA.TR.089

Серія АА

№ 10.064Д

ДОДАТОК

ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
ATTACHMENT TO TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТІСК" за № UA.TR.089.1012.04-23

Registration number №

Термін дії з 12 жовтня 2023 р. до 11 жовтня 2026 р.

Term of validity from

to

Котли підлогові газові (конденсаційного типу), для опалення та одержання гарячої води
торговельної марки BAXI моделей:

POWER HT+ 1.110, POWER HT+ 1.130, POWER HT+ 1.150, POWER HT+ 1.200, POWER HT+ 1.250,
POWER HT+ 1.50, POWER HT+ 1.70, POWER HT+ 1.90, POWER HT-A 1.135, POWER HT-A 1.180,
POWER HT-A 1.230, POWER HT-A 1.280, POWER HT-A 1.320, POWER HT-A 1.430, POWER HT-A 1.500,
POWER HT-A 1.650.

Ідентифікаційний опис типу

Технічні характеристики котлів підлогових газових (конденсаційного типу), для опалення та одержання
гарячої води торговельної марки BAXI:

№	Найменування параметрів	Одиниця виміру	Показник	Типовий представник
				POWER HT+ 1.110
1	Камера згоряння		Закрита	закрита
2	Тип газу		G20	G20
3	Номінальний тиск газу	мбар	20	20
4	Тиск холодної сантехнічної води	бар	8	8
5	Тиск в опалювальному контурі	бар	3	3
6	Номінальна теплова потужність	кВт	45-650	110,2
7	ККД	%	108,1...109,1	108,1
8	Діапазон температури води у контурі опалення	С°	25...85	25...85
9	Напруга й частота	В/Гц	230/50	230/50
10	Споживча потужність	Вт	100...750	185
11	Клас захисту	IP	IPX5D	IPX5D
12	Вага	кг	60...674	109

Керівник органу з оцінки відповідності
Head of conformity assessment body



О. Е. Сердюков

(Підпис, прізвище)
(Ім'я, по батькові)

М.П./М.П./Stamp

Ф 06.16 TR ревізія від 18.07.2019 р.

Місцевий сертифікаційний орган зареєстрований в базі
даних органу з оцінки відповідності
ТОВ "ЄВРО-ТІСК" сайт реєстрації: www.tsk.com.ua





ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ "ЄВРО-ТИСК"

Акредитований у Національному агентстві з акредитації України
(атестат акредитації № 10146 від 25.04.2023 р.)



10146

Сертифікація продукції

Серія АВ

№ 10.004С

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE OF CONFORMITY

Згідно статті 24 розділу VI Закону України "Про технічні регламенти та управління якістю відповідності" від 15.01.2015 р. за № 124-VIII

Зареєстрований у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TS.10146.1012.04-23

Registration number №

Термін дії з 12 жовтня 2023 р. до 11 жовтня 2026 р.

Term of validity from

Продукція

Сонячні колектори торговельної марки BAXI
(ідентифікація згідно Додатку)

8419

Description of products

Цей код має бути вказаний на продукції (включно з номером моделі, якщо він є)

(код) UKT ЗЕД: ДК 016)
(UKTZED code (s): DK 016)

Відповідає вимогам

Comply with the requirements

ДСТУ EN 12975-1:2001 Системи теплові сонячні та їхні компоненти. Колектори сонячні. Частина 1. Загальні технічні вимоги п.5.2, 5.3.2, 5.3.3, 6, 7.2

Виробник(и) продукції
Manufacturer

"BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Italia

Сертифікат вивано
Certificate is issued on

"BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Italia

Схема сертифікації
Certification system

3 (сертифікація серійної продукції)

Додаткова інформація
Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно.
Додаток є невід'ємною частиною сертифіката

Сертифікат вивано органом з оцінки відповідності

Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32, корп.3,
Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30,
тел. 757-81-59, 757-81-60. www.tysk.com.ua

На підставі

Test report reference, examination of technical documentation

Висновок № UA 1/12 Д «В» від 11.10.2023 р.
(ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32, корп.3,
Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30)

Керівник органу з оцінки відповідності
Head of conformity assessment body

О.Е. Сердюков

(initials, surname)
(initials, family name)



© 2019 ЄВРО-ТИСК





**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"**

Акредитований у Національному агентстві з акредитації України
(атестат акредитації № 10146 від 25.04.2023 р.)



10146
Сертифікат продукції

Серія ADD

№ 10.004Д

ДОДАТОК

**ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
ATTACHMENT TO CERTIFICATE OF CONFORMITY**

Згідно статті 24 розділу VI Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" від 25.01.2015 р. зм. № 124-VIII

Зареєстрований у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TS.10146.1012.04-23

Registration number №

Термін дії з 12 жовтня 2023 р. до 11 жовтня 2026 р.

Term of validity from to no

Сонячні колектори торговельної марки BAXI:

SB 20+H, SB 20+O, SB 20+V, SB 21+ SLIM, SB 25+ SLIM, SB 25+H, SB 25+O, SB 25+V, SB 26+ SLIM, SB100, SOL 200, SOL 250, SOL 200-H, SOL 250-V, SOL 250-H, SOL 250-O, STS+ 150 2.0 SL, STS+ 150 2.5 SL, STS+ 200 2.0, STS+ 200 2.5, STS+ 300 2.0, STS+ 300 2.5.

Ідентифікаційний опис типу, моделі

№	Найменування параметрів	Одиниця виміру	Показники	Типовий представник
				SB 25+O
1	Загальна площа	м ²	2,01... 2,51	2,51
2	Площа абсорбції	м ²	1,88... 2,35	2,35
3	Апертурна площа	м ²	1,9... 2,37	2,37
4	Макс. робочий тиск	бар	10	10
5	Оптичний ККД	%	81,7... 82,5	82,5
6	Пікова потужність (G=1000 Вт/м ²)	Вт	1533... 1940	1940
7	Вага	кг	35... 49	49

№	Найменування параметрів	Одиниця виміру	Показники	Типовий представник
				STS+ 150 2.0 SL
1	Загальна площа	м ²	1,92... 3,84	1,92
2	Об'єм колектора	л	1,4... 2,8	1,4
3	Об'єм накопичувального баку	л	150... 300	157
4	Оптичний ККД	%	72,4	72,4
5	Вага	кг	107... 190	107

Керівник органу з оцінки відповідності

Head of conformity assessment body



М.П./M.P./Stamp

Ф. 21/11А роздруковано 01.02.2024

О.Е.Сердюков

(initials, surname)
(initials, family name)





**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"**
ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ВІДНОСЬ ТИХ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ПРИЗНАЧЕНОГО ОРГАНУ UA.TR.089.)
АКРЕДИТОВАНИЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНСТВІ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
(АТЕСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ № 10146 від 25.04.2023 р.)



UA.TR.089

Серія АА

№ 10.105C

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TR.089.1012.05-23

Registration number №

Термін дії з 12 жовтня 2023 р. до 11 жовтня 2026 р.

Term of validity from to

Продукція

Description of products

Котли настінні газові (стандартного типу), з відкритою камерою згорання, для опалення та одержання гарячої води, торговельних марок BAXI та WESTEN моделей:
ідентифікація згідно Додатку

8403

(код) УКТ ЗЕД ДК 014)
(custom code (c), DK 014)

Відповідає вимогам

Comply with the requirements

ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладів, що працюють на газоподібному паливі (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2018 р. № 814), згідно ДСТУ 4059-2001 «Апарати газові одно- та двокоонтурні з примусовим обігом води. Загальні технічні умови», ДСТУ EN 297:2005 «Котли газові центрального опалення. Котли типу B11 і B11BS з атмосферними пальниками номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт»

Виробник(и) продукції

Manufacturer

"BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Італія

Сертифікат видано

Certificate is issued on

"BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Італія

Модуль оцінки відповідності

Conformity assessment module

B (експертиза типу)

Додаткова інформація

Additional information

Умови чинності сертифікату: сертифікат чинний – до закінчення строку дії у разі відсутності змін до нормативної документації на продукцію, в конструкції та технологію виготовлення, внесення змін сировини, матеріалів та комплектувальних виробів. Технічну документацію згідно додатку 2 п. 10, 11 ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладів, що працюють на газоподібному паливі, зберігас заванки.
(Додаток є невід'ємною частиною сертифікату)

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32, корп.3, Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30, тел. 757-81-59, 757-81-60. www.tysk.com.ua

На підставі

Test report reference Examination of technical documentation

Рішення № UA.TR.089/50.TR від 10.10.2023р.,
за результатами робіт з оцінки відповідності продукції
(ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32, корп.3,
Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30)

Керівник органу з оцінки відповідності

Head of conformity assessment body

О. Е. Сердюков

(підпис, друкований)
(signature, printed name)

М.П. М.П. ТОВ "ЄВРО-ТИСК"

© 09.16 TR редакція від 18.07.2019р.

№36625992

Повністю сертифікована компанія з оцінки відповідності в Україні
Завжди працює з надійними виробниками
ТОВ "ЄВРО-ТИСК" є лідером розробки
www.tysk.com.ua





№ 10.005.1

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"
ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ВІДНОГО АМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ
(ЦЕНТРИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ПРИЗНАЧЕНОГО ОРГАНУ) UA.TR.089,
АКРЕДИТОВАНИЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНТСТВІ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
(АТЕСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ № 10146 від 25.04.2023 р.)



UA.TR.089

Серія АА

ДОДАТОК

ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
ATTACHMENT TO TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TR.089.1012.05-23

Registration number №

Термін дії з 12 жовтня 2023 р. до 11 жовтня 2028 р.

Term of validity from to

Котли настінні газові (стандартного типу), з відкритою камерою згоряння, для опалення та одержання гарячої води, торговельних марок BAXI та WESTEN моделей:

ECO 4s 24, ECOFOUR 1.14, ECOFOUR 1.24, ECOFOUR 24, LUNA 3 240i, LUNA 3 COMFORT 1.240i, LUNA 3 COMFORT 240i, NUVOLA 3 COMFORT 240i, NUVOLA 3 COMFORT 280i, PULSAR D 24

Ідентифікаційний опис типу

Технічні характеристики котлів настінних газових (стандартного типу), з відкритою камерою згоряння для опалення та одержання гарячої води торговельних марок BAXI та WESTEN:

№	Найменування параметрів	Одиниця виміру	Показник	Типовий представник	
				ECO 4s 24	PULSAR D 24
1	Камера згоряння		відкрита	відкрита	відкрита
2	Тип газу		G20	G20	G20
3	Номинальний тиск газу	мбар	20	20	20
4	Тиск холодної сантехнічної води	бар	8	8	8
5	Тиск в опалювальному контурі	бар	3	3	3
6	Номинальна теплова потужність	кВт	14...28	24	24
7	ККД	%	90,9...91,2	91,2	91,2
8	Діапазон температури води у контурі опалення	С°	25...85	25...85	25...85
9	Діапазон Температури води у ГВП	С°	35...60	35...60	35...60
10	Напруга й частота	В/Гц	230/50	230/50	230/50
11	Споживча потужність	Вт	80...110	80	80
12	Клас захисту	IP	IPX5D	IPX5D	IPX5D
13	Вага	кг	26...60	29	29

Керівник органу з оцінки відповідності

Head of conformity assessment body

О. Е. Сердюков

(підпис, прізвище)
(signature, family name)

MLT/MLT/Stamp

№ 00.16 TR редакція від 18.07.2019 р.

Цим сертифікатом засвідчується факт
допущення згідно з правилами відповідності
ТОВ "ЄВРО-ТИСК" до розташування www.tusk.com.ua





**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"**
ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ВІНМОГОМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ПРИЗНАЧЕНОГО ОРГАНУ UA.TR.089.)
АКРЕДИТОВАНИЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНСТВІ ЗАКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
(АТЕСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ № 10146 від 25.04.2023 р.)



UA.TR.089

Серія АА

№ 10.006С

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстрована у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TR.089.1012.06-23
Registration number №

Термін дії з 12 жовтня 2023 р. до 11 жовтня 2026 р.
Term of validity from to

Продукція
Description of
products

Котли настінні газові (конденсаційного типу) для
опалення та одержання гарячої води торговельної марки
BAXI моделей: ідентифікація загідно Додатку

8403

Відповідає вимогам
Comply with the requirement

ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладів, що працюють на газоподібному паливі
(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2018 р. № 814), загідно
ДСТУ 4059-2001 «Апарати газові одно- та двокомірні з примусовим обігом води. Загальні
технічні умови», ДСТУ EN 15502-1:2017 Котли опалювальні на газовому паливі. Частина 1.
Загальні вимоги та випробування

Виробник(и) продукції
Manufacturer

"BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Італія

Сертифікат видано
Certificate is issued on

"BAXI S.p.A.", Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI), Італія

Модуль оцінки відповідності
Conformity assessment module

В (експертиза типу)

Додаткова інформація
Additional information

Умови чинності сертифікату: сертифікат чинний – до закінчення строку дії у разі
відсутності змін до нормативної документації на продукцію, в конструкції та технології
виготовлення, внесення змін сировини, матеріалів та комплектувальних виробів
Технічну документацію загідно додатку 2 п. 10, 11 ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладів, що
працюють на газоподібному паливі, зберігає заявник.
(Додаток є невід'ємною частиною сертифікату)

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32,
корп.3, Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30,
тел. 757-81-59, 757-81-60. www.tysk.com.ua

На підставі
Test report reference examination of
technical documentation

Рішення № UA.TR.089/61.TR від 10.10.2023р.,
за результатами робіт з оцінки відповідності продукції
(ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32, корп.3,
Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30)

Керівник органу з оцінки відповідності
Head of conformity assessment body

О. Е. Сердюков



© 09.16 TR редостанє кін. 13.01.2019 р.
№03HC25992

Чиселом сертифікату зазначено в Свідоцтві про видачу і виконання акредитації
ТОВ "ЄВРО-ТИСК" є офіційним сайтом
www.tysk.com.ua





**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"**
ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ВІДНОГОМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ПРИЗНАЧЕНОГО ОРГАНУ UA.TR.089)
АКРЕДИТОВАНИЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНСТВІ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
(АТЕСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ № 10146 від 25.04.2023 р.)



UA.TR.089

№ 10.006Д

Серія А

ДОДАТОК 1

ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
ATTACHMENT TO TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TR.089.1012.06-23

Registration number №

Термін дії з 12 жовтня 2023 р. до 11 жовтня 2026 р.

Term of validity from

to

Котли настінні газові (конденсаційного типу) для опалення та одержання гарячої води
торговельної марки BAXI моделей:

DUO-TEC COMPACT E 1.24, DUO-TEC COMPACT E 20, DUO-TEC COMPACT E 24,
DUO-TEC COMPACT E 24 Mago, DUO-TEC COMPACT E 28, LUNA CENTURY 1.12, LUNA CENTURY 1.24,
LUNA CENTURY 1.28, LUNA CENTURY 1.30, LUNA CENTURY 1.35, LUNA CENTURY 24,
LUNA CENTURY 28, LUNA CENTURY 35, LUNA CLASSIC 1.24, LUNA CLASSIC 24, LUNA CLASSIC 28,
LUNA COMFORT 1.12, LUNA COMFORT 1.24, LUNA COMFORT 1.30, LUNA COMFORT 1.35,
LUNA COMFORT 24, LUNA COMFORT 28, LUNA COMFORT 35, LUNA COMPACT 1.24,
LUNA COMPACT 1.28, LUNA COMPACT 24, LUNA COMPACT 28, LUNA DUO-TEC E 1.12,
LUNA DUO-TEC E 1.24, LUNA DUO-TEC E 1.28, LUNA DUO-TEC E 24, LUNA DUO-TEC E 28,
LUNA DUO-TEC E 33, LUNA DUO-TEC E 33 Mago, LUNA DUO-TEC E 40, LUNA DUO-TEC E 40 Mago,
LUNA DUO-TEC MP+ 1.110, LUNA DUO-TEC MP+ 1.115, LUNA DUO-TEC MP+ 1.130,
LUNA DUO-TEC MP+ 1.150, LUNA DUO-TEC MP+ 1.35, LUNA DUO-TEC MP+ 1.50,
LUNA DUO-TEC MP+ 1.60, LUNA DUO-TEC MP+ 1.70, LUNA DUO-TEC MP+ 1.90,
LUNA DUO-TEC MP+ 1.99, LUNA PLATINUM 1.12, LUNA PLATINUM 1.24, LUNA PLATINUM 1.35,
LUNA PLATINUM 24, LUNA PLATINUM 35, LUNA PLATINUM 24GA, LUNA PLATINUM+ 1.12GA,
LUNA PLATINUM+ 1.18GA, LUNA PLATINUM+ 1.24GA, LUNA PLATINUM+ 1.32GA,
LUNA PLATINUM+ 24GA, LUNA PLATINUM+ 24GA Mago, LUNA PLATINUM+ 33GA,
LUNA PLATINUM+ 33GA Mago, LUNA STYLE 1.12, LUNA STYLE 1.24, LUNA STYLE 1.35,
LUNA STYLE 24, LUNA STYLE 24 Mago, LUNA STYLE 35, LUNA STYLE 35 Mago,
NUVOLA DUO-TEC+ 16GA, NUVOLA DUO-TEC+ 24GA, NUVOLA DUO-TEC+ 33GA VES,
NUVOLA PLATINUM+ 24GA, NUVOLA PLATINUM+ 33GA, NUVOLA PLATINUM+ 33GA Mago,
PRIME Q 1.24, PRIME Q 24, PRIME Q 28.

Керівник органу з оцінки відповідності

Head of Conformity assessment body



О. Е. Сердюков

(ім'я та прізвище)
(name, family name)

М.П.М.П./Stamp

Ф.08.16.ТН редакція від 28.07.2019

Ця заявка є конфіденційною і може містити інформацію, яка є
об'єктом правової захисту відповідно до законодавства України.
This application is confidential and may contain information that is
the subject of legal protection in accordance with the law of Ukraine.

ТОВ "ЄВРО-ТИСК" Кіровоградська область, Україна
www.euro-tisk.com.ua





ДОДАТОК 2

ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
ATTACHMENT TO TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TR.089.1012.06-23

Registration number №

Термін дії з 12 жовтня 2023 р. до 11 жовтня 2026 р.

Term of validity from to

Ідентифікаційний опис типу

Технічні характеристики котлів настінних газових (конденсаційного типу) для опалення та одержання гарячої води торговельної марки ВАРІ

№	Найменування параметрів	Одиниця виміру	Показник	Типовий представник	
				DUO-TES COMPACT E 24	LUNA PLATINUM 1.35
1	Камера згорання		закрита	закрита	закрита
2	Тип газу		G20	G20	G20
3	Номинальний тиск газу	мбар	20	20	20
4	Тиск колоїдної сантехнічної води	бар	8	8	8
5	Тиск в опалювальному контурі	бар	1	1	1
6	Номинальна теплова потужність	кВт	12...150	20	17
7	ККД	%	105,7...109,1	108,8	108,8
8	Діапазон температури води у контурі опалення	°C	25...85	25...85	25...85
9	Діапазон Температури води у ГВП	°C	35...60	35...60	-
10	Напруга й частота	В/Гц	230/50	230/50	230/50
11	Словнича потужність	Вт	73...460	85	95
12	Клас захисту	IP	IPX50	IPX50	IPX50
13	Вага	кг	30...96	34	32

Керівник органу з оцінки відповідності

Head of conformity assessment body



О. Е. Сердюков

(Ім'я, прізвище)
(Name, Surname)

М.П. М.П. Сердюков

Ф. 00 (б. ТР) редакція від 18.07.2019 р.

Детальні сертифікаційні умови термітів в брн
можливо знайти в нашій інформаційній базі
ТОВ "ЄВРО-ТИСК" на сайті організації: www.euro-tisk.com.ua

