



СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / CERTIFICATE OF TYPE CHECK-OUT

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Зареєстрован в реєстрі органа оцінки відповідності «Международные стандарты и системы» под № /
Registered at the Record of conformity assessment body "International Standard's and Systems" under №
за № UA.T.060.0566-20

Термін дії з 03.11.2020 до 02.11.2023 р.

Срок действия с / Term of validity is from

Сертифікат видано
Сертификат выдан/
Certificate is issued on

ТОВ «КАНРЕЙ ІМПЕКС», Україна, 65033, м. Одеса, вул. В. Стуса, 2/1, код ЄДРПОУ 43463710, що діє за дорученням № б/н від 07.10.2020 р., від «CANREY Isi Ve Yalitim San Ve Tic A.S.», ANKARA YOLU 18. KM 16450 Kestel-Bursa, Turkey, Туреччина

Продукція
Продукция/
Production

Конвектори газові ТМ «CANREY», моделей: CHC-2, CHS-2, CHC-2T, CHS-2G, CHS-2GT, CHC-3, CHS-3, CHC-3T, CHS-3G, CHS-3GT, CHC-4, CHS-4, CHC-4T, CHS-4G, CHS-4GT, CHC-5, CHS-5, CHC-5T, CHS-5G, CHS-5GT, CHS-8, CHS-8G, CHS-8GT; запасні частини до них. (категорія приладів П2НЗВ/Р, G20, G30, G31) (технічні характеристики згідно додатку на 1 аркуші)

7321

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(ТНВЭД; ДК-016)
(UKTZEDcode, DK-016)

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Технічному регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (ПКМУ від 04.07.2018р. № 814) згідно з ДСТУ EN 778:2015 п. 4.1, 6.1.1-6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.8, 6.1.9, 6.2, 6.3.1.1, 6.3.1.2, 6.3.5, 6.3.8, 6.3.9, 6.4.7

Виробник продукції
Производитель продукции/
Manufacturer of products

«CANREY Isi Ve Yalitim San Ve Tic A.S.», ANKARA YOLU 18. KM 16450 Kestel-Bursa, Turkey, Туреччина

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

Перевірено типові зразки: Конвектор газовий ТМ «CANREY», модель CHC-2T (TURBO), серійний номер 190002978. Ідентифікація типу продукції за маркуванням та технічним описом. Перевірка продукції під наглядом один раз на рік

Сертифікат видано органом з
Оцінки відповідності
Сертификат выдан органом оцінки відповідності/
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", 61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, код ЄДРПОУ 34953219, тел. (057) 763-08-67

На підставі
На основании/
On the grounds of

Звіту № 066-2313/10-20 від 03.11.2020 р., виданий ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", 61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, код ЄДРПОУ 34953219

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оцінки відповідності/
Director of the conformity assessment body



А.М. Сергейчук
(підпис, ініціали, прізвище)
(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на new.intsas.com.ua або за тел. +38 057 763 08 67
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оцінки відповідності, розміщеної на new.intsas.com.ua или по тел. +38 057 763 08 67
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at new.intsas.com.ua or tel. +38 057 763 08 67



ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПА / CERTIFICATE OF TYPE CHECK-OUT

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия «Международные стандарты и системы» под № /
Registered at the Record of conformity assessment body "International Standard's and Systems" under №

за № UA.T.060.0566-20

Термін дії з 03.11.2020 до 02.11.2023 р.

Срок действия с / Term of validity is from

Технічні характеристики конвекторів газових ТМ «CANREY»:

Найменування параметру	Модель								
	CHC-2/CHS2	CHC-2T	CHC-3/CHS3	CHC-3T	CHC-4/CHS4	CHC-4T	CHC-5/CHS5	CHC-5T	CHS8/CHC-8G
Номінальна потужність, кВт	2	2	3	3	4	4	5	5	7,4
Номінальний тиск газу	Природний 1274 Па/ зріджений 2940 Па								
Максимальна витрата газу, м ³ /г, не більше	0,26/0,1	0,26	0,33/0,12	0,33	0,41/0,15	0,41	0,51/0,16	0,51	0,81/0,75
КПД %	89	91	89	91	90	91	90	91	89
Діапазон регулювання температури	13-38 °C								
Підключення газу	G1/2"								

CHC-конвектор з чавунним теплообмінником

CHS- конвектор зі сталевим теплообмінником

CHC-T (турбо) конвектор з чавунним теплообмінником та вентилятором

CHS-G (скло) конвектор зі сталевим теплообмінником та прозорою скляною панеллю

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body



М.П./M.P./Stamp

(підпис, ініціали, прізвище)

(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, family name)

А.М. Сергейчук