



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
Сертифікація
продукції

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ДП «СВЦОО»

(згідно статті 24 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII)

Зареєстровано в Реєстрі ДП «СВЦОО» за №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.024.C.0307-24

Термін дії
Term of validity

з 31 жовтня 2024 р. по 30 жовтня 2027 р.

Сертифікат видано
Certificate is issued to

FONDITAL S.p.A.,
Via Cerreto 40, 25079 Vobarno (BS), Італія

Продукція
Production

Радіатори водяні алюмінієві екструдовані
опалювальні з робочим тиском 16 бар
торговельної марки NOVA FLORIDA серій:
Ledro S/90, Ledro Dual 80, Maior S/90 Aleternum
(згідно додатку),
запасні частини та комплектуючі до них

7616

Код УКТ ЗЕД/
UKT ZED code

Код ДКПП/ DKPP code

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

ДСТУ EN 442-1:2019 (EN 442-1:2014, IDT) п.п.4.1, 4.2.1, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8,
4.9, 4.11, 5.1, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8.1, 5.8.2 переліки 2,3; 5.8.3, 5.8.4, 5.9, 6, додатки
A2, A3.1, A 3.2, A 3.3.1 переліки 1-6, A3.4, A3.5;
ДСТУ Б В.2.5-3-95 (ГОСТ 20849-94) п.п. 4.3, 4.4, 5.2.9, 5.3.2, 5.4.2

Виробник
Producer

FONDITAL S.p.A.,
Via Cerreto 40, 25079 Vobarno (BS), Італія

Місце виробництва
Place of production

FONDITAL S.p.A.,
Via Cerreto 40, 25079 Vobarno (BS), Італія

Додаткова інформація
Additional information

Продукція, що випускається серійно з 31 жовтня 2024 р. по 30 жовтня
2027 р.

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

ДП «СВЦОО», Україна,
03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична адреса),
03045, м. Київ, вул. Плещесва, 10 (фактична адреса).
Атестат про акредитацію від 15.08.2024 р. № 10024
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі
On the grounds of

Протоколу № 99/24 ВРС від 12.09.2024 р. ВЛ ДП «СВЦОО» (атестат
про акредитацію № 20122 від 28.09.2023 р.); рішення за результатами
сертифікації № 72-Р/24 від 23.10.2024 р.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
М.П./Stamp



А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
Сертифікація
продукції

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ATTACHMENT TO THE CONFORMITY CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.024.C.0307-24

Радіатори водяні алюмінієві екструдовані для обігріву з антикорозійним покриттям
торговельної марки NOVA FLORIDA з робочим тиском 16 бар:

| Модель | Міжосьова відстань/глибина секції, мм |
|----------------------|--|
| Ledro S/90 | 900/90, 1000/90, 1200/90, 1400/90, 1600/90, 1800/90, 2000/90 |
| Ledro Dual 80 | 900/80, 1000/80, 1200/80, 1400/80, 1600/80, 1800/80, 2000/80 |
| Maior S/90 Aleternum | 900/90, 1000/90, 1200/90, 1400/90, 1600/90, 1800/90, 2000/90 |

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp



А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua